



- Demontáž:**
- VN vzdušné vedenie:**
 - VN vzdušné vedenie 3x35 AIFe6 93m
 - jeden drevený podporný bod spolu s konzolou a izolátormi (ZZ)
 - NN vzdušné vedenie:**
 - vzdušné vedenie 3x50+35 AIFe6 1662m a 4x25 AIFe6 169m
 - 39 podporných bodov (2xDB, 11xJB, 21xJD a 5xAD)
 - istieca skrine VRIS 1 na PB č. 4
- Montáž:**
- VN vzdušné vedenie:**
 - vymeň sa jeden podporný bod
 - znovumontáž VN vedenia 3x35 AIFe6 93m
 - Trafostanica:**
 - náter kovových častí stožiarovej trafostanice
 - NN vedenie:**
 - závesný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25mm² 1831m/trasa 1781m
 - rozpojovacie skrine:**
 - VRIS 1 - 1 kus
 - VRIS 2 - 1 kus
 - vymeň sa 39 podporných bodov
 - príslušenstvo pre uchytenie a ukotvenie závesného kábla
 - zvodnice prepätia 6 sad
 - rekonštrukcia domových prípojok
 - nové HDS SPP1 a SPP2

- existujúca stožiarová trafostanica
- zvodnice prepätia
- RE elektromerový rozvádzač RE
- navrhovaná istieca skriňa VRIS
- prípojková skriňa
- uzemnenie
- betónový podporný bod VN vedenia menený/existujúci
- betónový podporný bod NN vedenia menený/existujúci
- existujúca zemný kábel
- existujúci izolovaný vodič Retilens
- existujúce AIFe vedenie
- existujúci závesný kábel AYKYZ
- nový závesný kábel NFA2X 4x16mm²
- navrhovaný izolovaný vodič NFA2X 4x120+25mm²
- katastrálna mapa
- mapa určeného operátu
- telekom

ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, tel. č. 0905 495 028, email: endata@endata.sk			
ENData	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp.projektant:
	Ing. Bombajk P.	Ing. Šimurda.T	Ing. Šimurda.T.
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina			Formát: 420x594
Stavba: 15587 Veľké Rovné - Semeteš - Rekonštrukcia TS 282/ts/v.rovne_sapieta a NN siete			Stupeň: PSP/PP
Miesto stavby: Veľké Rovné			Dátum: 10/2022
Mierka: 1:2000			
List č.:			
Obsah: Situácia rozvodu, navrhovaný stav	Č. výkresu:		2